

“2012 – Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano”

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1

Ref.: Expediente N° 748/2012/EDUC.AR-S.E.- Licitación Privada N° 30
“Contratación de servicios de obra para la oficina de DX TV”

Se informa a los Sres. Oferentes la modificación de la fecha de apertura la cual se traslada al 8 de agosto de 2012 a las 14:00 horas y la aclaración de los puntos que se detallan a continuación:

Pregunta 1:

En la visita se menciona el excelente resultado de un producto para enduir los muros, según pliego. Se solicita que se nos pueda indicar que marca y producto se trata, para poder darle una solución idéntica a la que se le dio a la oficina mostrada como modelo:

Rta.: Masilla para tableros de roca de yeso.

Pregunta 2:

En los planos no indica la posición del A/A de SUM tanto para Unidad Exterior como para Unidad Interior, solicitamos que se nos indique, mediante planos en que posición irían dichos equipos.

Rta.: Consultar en www.educ.ar , información para proveedores ó en la sede de Av.Cdro.Rivadavia 1151, incluido el aire acondicionado de Legales.

Pregunta 3:

En el pliego no figuran las potencias de los equipos de A/A, por ello solicitamos que se nos envíen las potencias, en todos los casos, de consumo de cada uno de los modelos a instalar para poder realizar el calculo de potencias de la instalación.

Rta.:

Equipos 9.000 frig. Evaporadora: 450Watts-220V c/u. Condensadora: 3.3KW 3x380V-c/u

Equipo 6.000 frig. Evaporadora: 80Watts-220V. Condensadora: 2800W.220V.

Equipo Roof-top 15 TN. Consumo: 20KW 3x380V

Pregunta 4:

En el pliego no esta el plano de referencia de la instalación del A/A para la oficina de legales, solicitamos que se nos envíe dicho plano

Contestada en Rta.2

Pregunta 5:

Respecto de las bocas s/cablear referente a la instalación de incendio, solicitamos que se nos indique si lo que llaman avisadores, son en realidad Detectores de Humo, y si estos van en el cielo raso según plano Planta -Instilación Eléctrica. En caso de ser así, Pregunta: ¿donde terminaría dicha cañería, o sea donde colocarían la central de alarma?

“2012 – Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano”

Rta.: Correcto, Detectores de Humo y cañería a bandeja de entrada de tensión.

Las mismas deberán ser tenidas en cuenta a la hora de presentar ofertas.

Asimismo se informa que se podrá bajar de la pagina web los planos correspondientes a la licitación de referencia o bien podrán retirarse de la sede de Educ. ar S.E. cita en Av. Comodoro Rivadavia 11151, CABA de 11 a 18: 00 hs.