

“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1

Ref.: EXPTE. 1376/2013/EDUC.AR – MUSEO MALVINAS

Se hace saber a los posibles oferentes que con referencia a la LICITACION PUBLICA Nº 61, cuyo objeto es el “SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA ELECTRICA UPS PARA MUSEO MALVINAS”, respecto a la modificación de algunos puntos de las especificaciones técnicas. Las mismas deberán ser tenidas en cuenta a la hora de presentar ofertas y se detallan a continuación:

En el punto:

Rango de potencia: 40KVA

Esta es la potencia total con la redundancia incluida, debiendo considerarse como requerimiento mínimo.

Donde dice:

Tensión de entrada: 180-260 VAC / 50 Hz \pm 5 %.

debería decir:

Tensión de entrada: 3 x 380Vca/ 50 Hz con neutro (Condición mínima/máxima de variación -10% a +10%)

y donde dice:

Tensión de salida: 220 VAC \pm 3 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC)

debería decir:

Tensión de salida: 3 x 380Vca / 50Hz con neutro (Condición mínima/máxima de variación -10% a +10%) con la configuración necesaria para alimentar cargas monofásicas de 220-240 Vca.

COORDINACION DE CONTRATACIONES DE EDUC.AR S.E.