



- 8 CHG Ø 0.100
- 7 CHG Ø 0.076
- 6 CHG Ø 0.064
- 5 CHG Ø 0.076
- 4 CHG Ø 0.076
- 3 CHG Ø 0.076
- 2 CHG Ø 0.064
- 1 CHG Ø 0.076

	BAJADAS DE AGUA PARA INCENDIO								MATAFUEGOS		
	1	2	3	4	5	6	7	8	ABC 5 kg	BC 5 kg	K 10 litros
	Ø 0.076	Ø 0.064	Ø 0.076	Ø 0.076	Ø 0.076	Ø 0.064	Ø 0.076	Ø 0.100			
PLANTA BAJA	74	40	67	68	-	-	-	15	39	8	1
1º PISO	9	-	-	-	52	42	60	8	33	-	-
TOTALES	87	40	67	68	52	42	60	23	72	8	1

- ### REFERENCIAS
- HIDRANTE
 - ROCIADOR
 - LLAVE DE PASO
 - VALVULA DE RETENCION
 - MATAFUEGOS ABC 5 kg
 - MATAFUEGOS ABC HCFC123 5 kg
 - MATAFUEGOS BC 5 kg
 - MATAFUEGOS K 10 litros

slq Arq. Fernando Schulliaquer
 OBRA: EDUC.AR S.E. - CANAL ENCUENTRO
 Av del LIBERTADOR 8151
 PLANO: INSTALACION CONTRA INCENDIO - PLANTA BAJA
 SEGUNDA ETAPA
 Fecha: 08/05/2012 Modificaciones: 28/05/2012
 Escala: 1:100